

Nummer	17-000216-PR06 (NW-E02-02-de-01)
Inhaber	Innoperform GmbH Alte Dorfstr. 18-24 02694 Malschwitz Deutschland
Produkt	Fensterfalzlüfter- differenzdruckgeregelt
Bezeichnung	arimeo CT SINGLE verbaut in einem Drehkipfenster IV90
Details	Hersteller Innoperform GmbH; Falzlüfter: arimeo CT; Material Falzlüfter: ASA; Material Fenster: Nadelholz lamelliert (FI); Außenmaß (B x H) 1230 mm x 1480 mm
Besonderheiten	Die Prüfungen erfolgten mit nicht abgeklebtem Lüfter.

Ergebnis

Klassifizierung	Strömungskoeffizient	K [m³/(hPa ⁿ)]	n
-EN 13141-1	Mittelwerte	1,53	0,56
-EN 13141-1	Mittelwert aus Zu- und Abluft	2 Pa ^{*)} 2,25 4 Pa ^{*)} 3,32 8 Pa ^{*)} 4,90 10 Pa ^{*)} 5,55 20 Pa ^{*)} 8,19	
-EN 1026	offen:	3	
-EN 1027 / EN 13141-1	offen:	E900	
-EN ISO 10140-2	Mit Fensterfalzlüfter:	38 (-1;-2)	
	Ohne Fensterfalzlüfter	45 (-1;-2)	
		npd	

^{*)} Druckstufen gemäß EN 14351-1

^{**)} Mit Isolierverglasung 10/16/8VSG-SF

ift Rosenheim

13.12.2017

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Thorsten Kast, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile

Grundlagen *)

ift-Richtlinie LU-01/1 2007-06

^{*)} und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 17-000216-PR04 NW 02-E02-02-de-01

Darstellung

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt. Das Ergebnis kann unter Beachtung der entsprechenden Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: B5C-96AD8